



מפקדת פיקוד העורף

מחלקת מיגון
ענף הנדסה ומיגון
טלפון: 08-9783801
פקס': 08-9783052
ד.צ. 02673
הנחיות - 2733
ד' בתמוז התש"ע
16 ביוני 2010

פקע"ר/מהנדסי מחוזות
פקע"ר/יועצי מיגון
פקע"ר/רמ"ח מיגון
פקע"ר/מיגון/רמ"ד מו"פ
פקע"ר/מגון/רמ"ד הנדסת מיגון
פקע"ר/מיגון/מהנדס בכיר

הנדון : הנחיית ענף מס' 16 - מערכת אוורור וסינון בבתי מלון ובתי אבות

1. יש לחשב את גודל מערכות אוורור וסינון ע"פ 6 מק"ש אוויר מסונן לאדם ו-16 מק"ש אוויר לא מסונן אדם הרוויזיה לת"י – 4570 חלק 4 פרק ג' טבלה מס' 1 כמות האנשים תחשב לפי אדם דהינו :

מספר החוסים	ייעוד המבנה
3 לכל יחידת דיור, שהמרחב המוגן מיועד לה.	יחידות דיור קטנות, כגון דירות חדר ויחידות דיור לעצמאיים בבית אבות.
3 לכל חדר, שהמרחב המוגן מיועד לו.	בתי מלון.

או 2 החלפות אוויר של כל נפח המרחב המוגן הגדול מביניהם.

2. לטיפולכם.

ב ב ר כ ה ,

צחי זרקו , סא"ל
רע"ן הנדסה ומיגון

שמור

