



תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ב ו-27 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951¹, אני מתקין תקנות אלה:

- תיקון תקנה 1 1. בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990² (להלן - התקנות העיקריות), בתקנה 1-
- (1) בהגדרה "חלון הדף" בסופה יבוא "המקיים את דרישות ת"י 4422 והמתאים למקלט שלו הוא מיועד לפי התקן האמור";
- (2) ההגדרות "חלון הדף דירתי", "חלון הדף למוסדות בריאות", "חלון הדף מוסדי", "יימרוקו";
- (3) במקום ההגדרה "ישוב קדמי" יבוא:
- "ישוב קדמי" - ישוב המצוי באזור שראש הגא קבע שהוא אזור קדמי, בהודעה חתונה בידו, שהעתק ממנה יהיה ניתן לעיון במשרדי מהנדסי פיקוד העורף ובאתר האינטרנט של פיקוד העורף";
- (4) בהגדרה "מרחב מוגן", במקום "חלק ג'", יבוא "חלקים ג', ג'1 או ג'2";
- (5) ההגדרות מרחב מוגן קדמי, "קיר עורפי חיצוני", "קיר קדמי פנימי" ו"קיר קדמי" - יימרוקו.
- תיקון תקנה 5 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, פסקאות (7), (9) ו-(12) - יימחקו.
- תיקון תקנה 8 3. בתקנה 8 (ב) לתקנות העיקריות-
- (1) בפסקה (5), במקום "מרוזק מוגן קדמי" יבוא "מרחב מוגן לפי פרק ו' לחלק ג'";

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשכ"ט, עמ' 156.

² ק"ת התש"ן עמ' 1020; התשע"ח, עמ' 159.

(2) פסקה (6) - תימחק.

4. תיקון תקנה 9 בתקנה 9 לתקנות העיקריות במקום תקנת משנה (ג) יבוא :
"ג) מרחב מוגן ביישוב קדמי ייבנה לפי הוראות פרק ו' לחלק ג';"
5. תיקון פרק ג' בפרק ג' לחלק ג' לתקנות העיקריות -
בחלק ג'
(1) בכל מקום, במקום "חלון הדף דירתי" יבוא "חלון הדף";
(2) בכל מקום, במקום "חלון ההדף דירתי" יבוא "חלון ההדף";
6. ביטול פרק ה' פרק ה' לחלק ג' של התקנות העיקריות - בטל.
בחלק ג'
7. הוספת פרק ו' בתקנות העיקריות, לפני חלק ג' יבוא :
בחלק ג'

"פרק ו' : תכנון של מרחבים מוגנים ביישובים קדמיים"

- עקרונות 230ז. ביישוב קדמי ייבנו מרחבים מוגנים דירתיים, מרחבים מוגנים קומתיים או מרחבים מוגנים מוסדיים לפי הנדרש, לפי פרקים ב' ו' לחלק זה וחלקים ג'1 ו-ג'2 לפי המקרה ובשינויים הקבועים בפרק זה, ואולם רשות מוסמכת רשאית, אם שוכנעה שתנאי המקום אינם מאפשרים בניית מרחבים מוגנים, לאשר תכנית להקמת מקלט ביישוב קדמי לפי חלק ב'.
- שטח המרחב המוגן הקומתי הקדמי במבני מגורים 230ח. יחשב לפי 6 מטרים רבועים נטו, לא כולל קירות, לכל יחידת דיור.
הקומתי הקדמי במבני מגורים
- תקרת מרחב מוגן עליון 230ט. עובי תקרתו של מרחב מוגן ביישוב קדמי, שאינה רצפתו של מרחב מוגן אחר, לא יפחת מארבעים סנטימטרים מבטון מזוין.
- קיר חיצוני 230כ. עוביו של קיר חיצוני במרחב מוגן ביישוב קדמי לא יפחת מארבעים סנטימטרים מבטון מזוין.

חלון הדף 230כא. (א) חלון ההדף שיותקן במרחב מוגן בישוב קדמי יהיה מתאים לדרישות שנקבעו לחלון במרחב מוגן מאותו סוג בישוב קדמי לפי ת"י 4422.

(ב) גובה מפלס אדן חלון הדף במרחב מוגן במוסד חינוך ביישוב קדמי לא יפחת מ-1.30 מטרים מעל פני הריצוף.

הגנה על דלת 230כב. (א) לפני דלת ההדף במרחב מוגן בישוב קדמי יותקן קיר מגן מבטון מזוין בעובי של 20 סנטימטרים לפחות, ובמרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות ביישוב קדמי או במוסד חינוך, בעובי של 25 סנטימטרים לפחות.

(ב) המרחק המזערי בין קיר המגן בחלקו המקביל לכנף הדלת ובין כנף הדלת לא יקטן מ-110 סנטימטרים במרחבים מוגנים דירתיים ולא יקטן מ-130 סנטימטרים בכל שאר המרחבים המוגנים; המרחק המזערי בין קיר המגן בכיוון הניצב לכנף הדלת ובין כנף הדלת לא יקטן מ-15 סנטימטרים.

(ג) אורך קיר המגן המקביל לכנף הדלת יהיה אורכו של המרחק הנוצר בין קרנות המשורטטות לפי זווית של 45 מעלות לשני הכיוונים המנוגדים מכנף הדלת כלפי קיר המגן.

(ד) קיר המגן יכול שיהיה קיר נפרד ויכול שיהיה חלק מקירות המבנה שבו מצוי המרחב המוגן.

(ו): רשות מוסמכת רשאית לאשר סטייה מתקנה זו. "

תיקון חלקים 8. בחלק ג'1 ובחלק ג'2 לתקנות העיקריות-

ג'1 וג'2

(1) בכל מקום, במקום "חילון הדף מוסדי" יבוא "חלון הדף";

(2) בכל מקום, במקום "חילון ההדף המוסדי" יבוא "חלון ההדף";

ביטול התוספת 9. התוספת השישית לתקנות רעיקריות – בטלה.
השישית



אביגדור ליברמן
שר הבטחון

תשע"ח קסיון
(24 במאי 2018)
(חמ 251-3-ת1)